

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy

Hệ thống phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện Sản –Nhi tỉnh Lâm Đồng đã đi vào hoạt động thời gian dài 9 đến 10 năm nay, nên hệ thống ngày càng xuống cấp, hư hỏng, thiếu các hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng cho các lối thoát nạn theo quy định của Bộ Công an. Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế tại bệnh viện khi xảy ra sự cố cháy nổ, hệ thống phòng cháy chữa cháy hoạt động tốt. Bệnh viện Sản -Nhi tỉnh Lâm Đồng kính mời các Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy gửi bản dự toán và báo giá về bệnh viện Sản Nhi lâm Đồng, thông tin chi tiết báo giá, cụ thể:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản -Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường Lang Biang -Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Sản -Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường Lang Biang -Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Số điện thoại: 02633.565519.

- Hoặc qua email: tochucbvnhild@gmail.com

- Giá đã bao gồm thuế, lệ phí và các chi phí khác

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 9 năm 2025 đến trước 17h ngày 30 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2025.

5. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục các dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục đính kèm

Bệnh viện Sản -Nhi Lâm Đồng rất mong sự quan tâm của các Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc../.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website đơn vị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thiên

Phụ lục

STT	Nội dung	Khối lượng	Địa điểm	Dự kiến hoàn thành
01	Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố	12	Các khoa, phòng	10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực
02	Lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn	05	Các khoa, phòng	
03	Lắp đặt dây dẫn tín hiệu	110m	Các khoa, phòng	
04	Lắp đặt bình ắc quy trung tâm báo cháy	04	Các khoa, phòng	
05	Nạp sạc bình chữa cháy MFZ4	48 bình	Các khoa, phòng	
06	Thay cuộn vòi chữa cháy DN50	01	Khoa khám bệnh và Cấp cứu	
07	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động	04	Các khoa, phòng	
08	Đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét	03	Tại 03 kim chống sét	
09	Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm chữa cháy	02	Tại nhà máy bơm nước chữa cháy bệnh viện	